

附件 1

专项治理工作联络表

单位:

专项工作负责人	职务	联系方式
专项工作联络员	职务	联系方式

## 附件 2

# 厂房仓库消防安全隐患自查自纠表

单位 基础 信息	单位类别	厂房 <input type="checkbox"/> 仓库 <input type="checkbox"/> 冷库 <input type="checkbox"/>	火灾危险性分类	甲类 <input type="checkbox"/> 乙类 <input type="checkbox"/> 丙类 <input type="checkbox"/> 丁、戊类 <input type="checkbox"/>			
	单位名称			所属经济园区			
				所辖派出所			
	单位地址	区 镇（街道） 弄（号） 幢（室）或第 层					
	法定代表人	联系电话		手机：	固话：		
	消防安全管理人 （联系人）	联系电话		手机：	固话：		
	是否自主消防安全 管理	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	消防安全管理单位名称				
特殊使用性质	洁净车间 <input type="checkbox"/> 劳动密集型 <input type="checkbox"/> 电镀 <input type="checkbox"/> 电池存储 <input type="checkbox"/> 氢能源 <input type="checkbox"/> 其他：						
所在 建筑 基础 信息	单位与所在建筑关系	1、一致 <input type="checkbox"/>		是否有员工 宿舍及位置	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 所设位置：		
		2、使用局部 <input type="checkbox"/>			是否储存易 燃易爆物品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 所在位置：	
		3、涵盖多栋建筑 <input type="checkbox"/>	建筑数量				
	厂房、仓库占地面积（m <sup>2</sup> ）	原建筑火灾 危险性分类		甲类 <input type="checkbox"/> 乙类 <input type="checkbox"/> 丙类 <input type="checkbox"/> 丁、戊类 <input type="checkbox"/>			
	建筑结构	钢结构 <input type="checkbox"/> 混凝土结构 <input type="checkbox"/> 钢混结构 <input type="checkbox"/> 砖混结构 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> ：_____					
	建筑层数	地上		建筑层面积 （m <sup>2</sup> ）	地上		建筑高度（m）
地下			地下				
消防 设施 基础 信息	消防设施设置	火灾自动报警系统 <input type="checkbox"/> 自动灭火系统 <input type="checkbox"/> 室内消火栓系统 <input type="checkbox"/> 室内消火栓系统 <input type="checkbox"/> 防排烟系统 <input type="checkbox"/> 消防应急照明和疏散指示标志 <input type="checkbox"/> 独立式烟感 <input type="checkbox"/> 简易喷淋 <input type="checkbox"/> 消防软管卷盘或轻便消防水龙 <input type="checkbox"/> 气体灭火系统 <input type="checkbox"/> 其他：					
	是否聘请消防技术 服务机构维保	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	消防技术服务机构名称				
	维保联系人	联系方式					
	消防控制室设置	是否设有消防 控制室	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否接入城市消防远 程监控或物联网远程 监控系统	1、否 <input type="checkbox"/> 2、FAS <input type="checkbox"/> 3、物联网 <input type="checkbox"/> (物联网企业名称：_____)		
		是否为消防控 制室主管单位	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	独立 <input type="checkbox"/> 合用 <input type="checkbox"/>	消防控制室持证上 岗人数	人	
微型消防站组建情 况	是否组建微型 消防站	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		微型消防站人数	人		

安全 隐患 情况	1、厂房、仓库是否经过有关部门审批或者备案。 存在问题及整改措施：	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	2、丁、戊类厂房、仓库是否改为丙类厂房、仓库。 存在问题及整改措施：	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	3、是否违规设置甲、乙类仓库或易燃可燃物品仓库。 存在问题及整改措施：	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	4、是否存在无证或违章建筑，是否违规在内部搭建夹层或阁楼。 存在问题及整改措施：	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	5、仓库储存是否符合五距要求，货架使用是否定期检查 存在问题及整改措施：	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	6、是否存在违规设置办公室、违规住人等行为。 存在问题及整改措施：	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	7、是否存在违规搭建雨棚或临时搭建物影响排烟散热的情况。 存在问题及整改措施：	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	8、是否存在占用防火间距、消防车道违规搭建或堆放物品的情况。 存在问题及整改措施：	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	9、不同企业之间防火分隔是否符合要求。 存在问题及整改措施：	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	10、功能性用房与生产、仓储区域防火分隔是否符合要求。 存在问题及整改措施：	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	11、是否采用可燃夹芯彩钢板。 存在问题及整改措施：	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	12、生产车间是否超量储存易燃可燃物品。 存在问题及整改措施：	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	13、电气线路是否违反规定敷设，仓库内部是否违反规定使用照明灯及其他电气设备。 存在问题及整改措施：	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	14、易燃、可燃废弃物及包装袋是否存在安全地点，并定期处理。 存在问题及整改措施：	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	15、集中充电场所设置是否符合要求。 存在问题及整改措施：	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	16、是否存在建筑消防设施缺失、损坏停用的情况。 存在问题及整改措施：	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	17、是否存在消防安全主体责任不落实，消防安全管理不规范的情况。 存在问题及整改措施：	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	18、是否违规改建冷链仓储。 存在问题及整改措施：	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	19、现场是否违规施工动火作业。 存在问题及整改措施：	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	20、其他消防违法行为：	
填表人	填表日期	单位（盖章）

### 附件 3

## 厂房仓库消防安全隐患整改责任清单（XX 街镇）

序号	行政区域	单位名称	地址	企业类型	火灾危险性	企业责任人及电话	违规住人	使用可燃夹芯彩钢板	除“三合一”违规住人、可燃夹芯彩钢板以外，“九类问题”中其他隐患	整改时限	单位责任人及联系方式	街镇跟踪人员职务及联系方式	截止1月23日，隐患整改情况
1	XX 街镇	上海 xx 有限公司	xx 路 xx 号	例：厂房 例：仓库 例：冷库  例：厂房、仓库  例：厂房、冷库  例：仓库、冷库	例：甲类 例：乙类 例：丙类 例：丁、戊类	某某某，电话 123456789 01	XX 人	xx 平方米	1、xx 2、xx 3、xx	1、xx 2、xx 3、xx	某某某，电话 123456789 01	某某某，电话 1234567890 1	例：继续整改中，拟于 XX 月 XX 日完成整改。  例：已完成

注：1月14日前上报该清单不涉及“截止1月23日，隐患整改情况”栏内容；1月23日前上报此清单包括全部内容。