

普建委〔2021〕93号

## 关于上报西北物流排水系统 初雨调蓄池新建工程项目建议书的请示

普陀区发展和改革委员会：

本次研究的西北物流排水系统初雨调蓄池新建工程服务范围同西北物流雨水泵站服务范围：北起翔二河、南至南横沥，西起众仁公路，东至武威河，服务面积约 0.23km<sup>2</sup>。

西北物流排水系统所在地区为槎浦物流信息园区，现状用地以居民住宅及仓储用地为主，此外，有槎浦公园、普陀区体育公园等绿化公园场所，另有部分场地为待建空地。随着城市发展进一步完善，市政配套工程逐步完善，现状西北物流雨水泵站主要服务于槎浦新家园小区排水，能满足原设计标准雨水量的排放。西北物流排水系统尚未建设相关初雨截流设施，泵站排放雨水时，

泵站排放口黑臭情况严重，对地区水环境造成了极大的污染。为了进一步控制区域面源污染，减少初期雨水对河道水质的影响，有必要建设西北物流排水系统初雨调蓄池。因此，需尽快推进本工程建设实施。

西北物流排水系统新建初雨调蓄池规划规模为1000m<sup>3</sup>。

本工程的主要内容包括新建初期雨水调蓄池1座，设计规模1000m<sup>3</sup>；新建初雨调蓄池进水总管1根，管DN1500，长度16m；新建初期雨水截流放空管，管径DN200，长度约200m。

本工程总投资：5808.80万元，其中工程费用3885.22万元，工程建设其他费用940.96万元，预备费482.62万元。前期费500.00万元（含绿化搬迁费、管线搬迁费、房屋清退费等）。资金由区财政统筹，工程建设费后续申请市级补贴。

本工程项目法人为上海市普陀区市政水务工程建设中心，采用代建制。

妥否，请批示。

上海市普陀区建设和管理委员会

2021年11月3日