

普建委〔2022〕97号

关于铜川污水泵站迁建的请示

上海市水务局：

铜川污水泵站地处上海真如城市副中心南核心区门户区域，位于铜川路文化休闲轴以北、曹杨路商务功能轴以西的规划商业办公地块内，紧邻轨道交通11号线、14号线真如站。为助推真如副中心未来发展，实现地块整体开发，解决轨道交通14号线真如站4个北侧连通道建成后，现有泵站进出水总管无空间复位问题，急需对铜川污水泵站进行搬迁。

铜川污水泵站将根据已批准的《上海市普陀区单元规划》（沪府〔2021〕78号），迁建至兰溪路东侧、铜川路北侧的规划市政设施用地内，面积1506平方米。因新泵站选址位于高压线下方，综合考虑周边环境因素，建议采用全地下方案。迁建工程主要内

容为：新建污水泵站 1 座，设计规模 10.0 万 m³/d。新建污水泵站进水总管 2 根，设计管径 DN800~DN1200，长度约 170m。新建污水泵站出水总管，管径 DN1200，长度约 170m。

泵站迁建及土地收储置换相关费用由普陀区承担，请贵局对新泵站迁建和建成后原泵站报废予以支持。现随文报送我委委托编制的《铜川污水泵站迁建工程项目建议书》。

特此请示，请批复。

上海市普陀区建设和管理委员会

2022 年 10 月 26 日