

办理结果：留作参考

公开属性：主动公开·全文

上海市普陀区建设和管理委员会

普建法复〔2026〕42号

对区十七届人大八次会议第 093 号建议的答复

张建龙代表：

您反映“中槎浦以西新建排水系统的建议”收悉。经研究，现将办理情况答复如下：

2020年8月《上海市城镇雨水排水规划（2020-2035年）》出台后，普陀区也相继制定出台了《普陀区城镇雨水排水规划（2020-2035年）》。中槎浦以西区域主要是西北物流排水系统，该区域规划由物流集散向物流研发总部进行整体转型，雨水排水模式以自流排水为主，现状雨水管道设计重现期 $P=1$ 年，不满足目前规划标准。拟结合地区转型逐步推进排水系统转变至全强排模式，通过地块开发、道路劈通、翻修等方式有序推进雨水管道

提标及雨水泵站、初期雨水调蓄池的建设。

2023 年第 1 号市总河长令发布《上海市雨污混接普查和整治工作方案》，全面启动新一轮全市雨污混接普查和整治工作，计划用 3 年时间完成普查和整治任务。与前两轮相比，本轮普查和整治更加突出问题导向、效果导向，更加注重系统治理、综合治理、源头治理；以城镇公共排水管道、纳入城镇污水系统的农污管道和排水用户为普查对象，以排水用户和排水分区双达标为工作目标，将普查整治与长效管理相结合，推动水环境质量不断巩固提升。

秉承“以防为先、以实为要”的原则，我们从完善措施上先行入手，结合“排水清管”专项行动，优化防汛专项预案，推进排水管网低水位运行，保障城市防汛排水和水环境安全。同时，加强地区的管道疏通清捞和雨水口截污挂篮清理工作，保证排水系统畅通。张建龙代表提出的建议来源于调研基层和群众心声，为我们进一步完善辖区内公共排水工作提供了有价值的参考。我们将认真吸纳您的意见建议，在后续排水管网和防汛排水规划与实施中加强吸收与运用，进一步推动区域基础设施与公共服务持续优化。

再次感谢您对中槎浦以西新建排水系统的良好建议以及市政水务工作的关心和支持。

上海市普陀区建设和管理委员会

2026 年 5 月 20 日

联系人：肖明成

联系电话：52564588-8816

承办单位通讯地址：大渡河路 1668 号 5 号楼 B811 室

邮政编码：200333

上海市普陀区建设和管理委员会

2026 年 5 月 20 日印发
