

上海市普陀区建设和管理委员会

普建委〔2026〕75号

关于同意桃浦西路（真北路－古浪路）道路改造工程初步设计的批复

上海市普陀区市政水务管理中心：

你中心《关于上报桃浦西路（真北路－古浪路）道路改造工程初步设计的请示》（普市政水务管〔2026〕7号）收悉（以下简称“初设”）。经研究，批复如下：

一、原则同意该工程初步设计方案。该项目南起中环路（真北路），北至古浪路，道路全长约 1.3 千米，现状道路宽度约 11.3—21.4 米。

二、主要技术标准：道路等级为城市支路，设计速度 30km/h，同意该工程技术标准。

三、原则同意该工程建设内容，包括道路工程、桥梁工程及附属工程等。

四、批准项目总投资概算为 947.06 万元，其中建安工程费 771.45 万元，工程建设其他费用 127.18 万元，预备费 44.93 万元，前期工程费 3.50 万元。

请接此批复后，进一步优化施工图设计，严格按照项目基建程序做好相关手续，落实好安全、文明施工措施，抓紧组织实施，确保该工程项目顺利完成。

特此批复。

上海市普陀区建设和管理委员会
2026 年 7 月 15 日

抄送：区发改委、区财政局

上海市普陀区建设和管理委员会

2026 年 7 月 15 日印发
