

上海市普陀区应急管理局

上海市普陀区教育局

上海市普陀区卫生健康委员会

普应急〔2023〕12号

---

## 2023年普陀区学校、医疗结构抗震设防 要求落实情况监管工作报告

上海市地震局：

普陀区按照市地震局、市教委、市卫生健康委《关于开展本市学校、医疗机构抗震设防要求落实情况监管检查的通知》(沪震发〔2022〕86号)文件要求，开展我区学校、医疗机构抗震设防要求落实情况监管检查工作，检查工作报告由区应急管理局起草，经区教育局、区卫生健康委同意，现将工作报告呈交上海市地震局。

### 一、先期调研排查，确定检查对象

2023年8月31日，区应急管理局组织区教育局、区卫生健康委(关于新建、改建、扩建工程的科室负责人)召开学校、医疗机构抗震设防监管工作协调会，明确此次检查重点

是对学校、医疗机构是否按照抗震设防类别为重点设防类(即抗震设防标准高于本地区一般建设工程)的要求加强抗震措施的执行情况进行检查。

先期排摸：2021年完成竣工的学校2个(万里城实验幼儿园(万泉路分园)、智富名品城九年一贯制学校)；2022年完成竣工的医疗机构2个(万里社区卫生服务中心、桃浦老年护理院)。

确定检查对象：学校类别：万里城实验幼儿园(万泉路分园)、智富名品城九年一贯。医疗机构类别：万里社区卫生服务中心、桃浦老年护理院。

## 二、组成工作组，开展监管检查工作

10月8日，区应急管理局印发《关于开展学校、医疗机构抗震设防要求落实情况监管检查的通知》，定于10月11日开展两个学校、两个医疗机构的抗震设防要求落实情况监管检查，邀请上海虹核工程审图有限公司郭崇云、石一泉为本次结构专家，和区应急管理局、区教育局、区卫生健康委相关负责同志组成检查工作组。

### (一) 检查依据

1. 《中华人民共和国防震减灾法》；
2. 《建设工程抗震管理条例》；
3. 《上海市实施<中华人民共和国防震减灾法>办法》；
4. 《上海市建设工程抗震设防管理办法》；
5. 国标 GB50223-2008 《建筑工程抗震设防分类标准》；
6. 国标 GB18306-2015 《中国地震动参数区划图》。

## （二）工作组人员

区应急局：陈民、杨晓晨

区教育局：沈文怡

区卫健委：郭琪刚

机构专家：郭崇云、石一泉

## （三）检查内容（见附件 2）

## （四）检查过程照片





### 三、学校、医疗机构检查结果

#### 1、万里城实验幼儿园（万泉路分园）新建工程

本项目抗震设防烈度为 7 度、设计基本地震加速度值 0.10g、设计地震分组第二组、场地类别为 IV 类、场地设计特征周期为 0.9s，结构阻尼比 0.05，设计使用年限为 50 年。主楼抗震设防类别为重点设防（乙）类，框架抗震等级为二级，上部楼梯间四周框架梁柱及梯梁、梯柱抗震等级为一级。上述抗震设防标准和抗震设计参数符合国家及上海市现行规范（程）的要求。

#### 2、智富名品城九年一贯制学校新建工程

本项目抗震设防烈度为 7 度、设计基本地震加速度值 0.10g、设计地震分组第二组、场地类别为 IV 类、场地设计特征周期为 0.9s，结构阻尼比 0.04，设计使用年限为 50 年。综合楼抗震设防类别为重点设防（乙）类，钢框架抗震等级为三级，大跨度钢框架抗震等级为二级。本工程主楼属于特别不规则多层建筑，建设单位已根据国家标准 GB50011-2010（2016 年版）第 3.4.1 条和上海市“沪建管[2015]958 号”文第十三条规定，组织不少于 3 名工程抗震专家对上述楼栋的抗震设防进行了专项论证。上述抗震设防标准和抗震设计参数符合国家及上海市现行规范（程）的要求。

#### 3、万里社区卫生服务中心新建工程

本项目抗震设防烈度为 7 度、设计基本地震加速度值 0.10g、设计地震分组第二组、场地类别为 IV 类、场地设计特征周期为 0.9s，结构阻尼比 0.05，设计使用年限为 50 年。

主楼抗震设防类别为重点设防（乙）类，上部及地下一层框架抗震等级为二级，地下二层框架抗震等级为三级，上部楼梯间四周框架梁柱及梯梁、梯柱抗震等级为一级。本工程主楼属于特别不规则多层建筑，建设单位已根据国家标准 GB50011-2010（2016年版）第3.4.1条和上海市“沪建管[2015]958号”文第十三条规定，组织不少于3名工程抗震专家对上述楼栋的抗震设防进行了专项论证。上述抗震设防标准和抗震设计参数符合国家及上海市现行规范（程）的要求。

#### 4、桃浦老年护理院新建工程

本项目抗震设防烈度为7度、设计基本地震加速度值0.10g、设计地震分组第二组、场地类别为IV类、场地设计特征周期为0.9s，结构阻尼比0.05，设计使用年限为50年。主楼抗震设防类别为重点设防（乙）类，上部及地下一层框架抗震等级为二级，地下二层框架抗震等级为三级，上部楼梯间四周框架梁柱及梯梁、梯柱抗震等级为一级。上述抗震设防标准和抗震设计参数符合国家及上海市现行规范（程）的要求。

附件：1、专家意见；

2、检查内容。

上海市普陀区应急管理局

上海市普陀区教育局

上海市普陀区卫生健康委员会

2023年10月31日

---

抄送: 上海市教育委员会、上海市卫生健康委员会

---

上海市普陀区应急管理局

2023年10月31日印发

共印 10 份